

# 城里町教育委員会施設自家用電気工作物保安管理業務仕様書

## 1 契約件名

令和6年度 城里町教育委員会施設自家用電気工作物保安管理業務

## 2 履行場所及び設備の概要

別紙のとおり

## 3 契約期間

令和6年7月1日 から 令和9年6月30日 まで（3年間）

※本件は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、翌年度以降の歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合、契約を変更又は解除する。

## 4 業務目的

電気事業法施行規則第52条の2に規定する保安管理業務を委託契約する要件を満たし、経済産業大臣の承認を受けて、自家用電気工作物が常に正常な状態を維持するために、点検、測定及び試験を行うとともに、電気工作物に異常が発生したときは、速やかに原因を探しとるべき措置を指導助言するものとする。

## 5 事前提出書類

受注者は、契約締結時に下記の書類を提出しなければならない。

- (1) 受注者の事業所ごとの保安業務担当者及び保安業務従事者の氏名、生年月日、主任技術者免状の種類及び番号、従事者別の受託件数・換算係数を乗じて得た値の合計値、事業所への連絡方法を記載した一覧表
- (2) 施設毎の点検実施予定時期、実施内容、実施方法を記載した事業計画書
- (3) 損害賠償保険に加入している証明

## 6 保守管理内容等

- (1) 経済産業省告示第249号及び主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（20161208商局第1号H28.12.26）に適合した点検、測定及び試験を下記の頻度で行い、その結果を報告すること。また、経済産業省令で定める電気設備技術基準に適合しない事項がある場合は、必要な指示または助言を行うこと。

ア 月次点検：隔月1回以上

ただし、受注者負担により絶縁監視装置を設置すること。

イ 年次点検：年1回（停電年次点検）

ウ 工事期間中の点検：毎週1回

エ 臨時点検：必要の都度実施

(2) 電気事業法第 107 条第 3 項に規定する立入検査の立ち会い

(3) 事故等による異常発生時の対応

電気事故・故障等で電気工作物に異常が発生し、又は発生するおそれのある場合は、応急措置の指示及び事故原因探求への協力並びに再発防止のための対策への指示又は助言を行うとともに、必要に応じて臨時点検を実施すること。また、電気事業法第 106 条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、事故報告を行うよう指示するとともに、事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。なお、事故発生時の緊急出動は休日、夜間に拘わらず行うものとし、これに伴う経費は受注者の負担とする。

(4) 年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及び OF ケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領（内規）」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。

## 7 再委託の禁止

受注者は、契約した業務の全部又は一部を他の者に再委託してはならない。

## 8 守秘事項等

受注者は、本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。

## 9 緊急時の協力体制

電気事故等、緊急時の協力体制について明確にし、主たる連絡場所より 2 時間以内に委託対象施設へ到着し対応できること。また、故障復旧用に軽微な応急復旧材料を常備し、停電事故が発生した場合は仮復旧にあたること。

## 10 業務の報告

受注者は、各点検等業務が終了したときは、速やかに点検結果を書面にて報告し、発注者の検査を受けること。また、点検結果の書面は、発注者・受注者双方において 3 年間保存するものとする。

## 11 保安監督部への申請、届出等

受注者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託申請書等すべての書類の作成及び手続きを行い、関東東北産業保安監督部に提出するものとする。

## 12 現状復帰

この契約が完了したときは、受注者は遅滞なく機器を撤去し、原状回復するものとし、その費用は受注者の負担とする。

13 損害賠償

受注者は、保安管理業務を行うにあたり、故意又は過失によって発注者または、第三者に与えるおそれがある損害（発注者の職員または第三者の感電、点検に伴う機器の損傷等）に対して、十分な賠償責任保険に加入すること。

14 入札書について

本件の入札書については、1年分（12月分）の委託料（税抜き）を記載すること。  
また、別途入札書添付書類を記入の上提出すること。

15 契約書について

本件入札の落札者は、「11 保安監督部への申請、届出等」に適合した自家用電気工作物保安管理業務の契約書を速やかに作成し、発注者へ提示のうえ契約を締結すること。

16 支払について

本件の支払いは下記のとおりとする。

令和6年度	令和6年7月1日から令和7年3月31日の	9ヶ月分
令和7年度	令和7年4月1日から令和8年3月31日の	12ヶ月分
令和8年度	令和8年4月1日から令和9年3月31日の	12ヶ月分
令和9年度	令和9年4月1日から令和9年6月30日の	3ヶ月分

17 その他

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

No	施設名	施設住所	受電設備 容量	受電設備 電圧	予備発 定格容 量	予備発 電圧	原動機	発電所 定格容 量	発電電 圧	発電設備は 使用設備とし て点検有	点検頻度、及び監視装置の種類
1	城里町コミュニティーセンター城里	茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-1	850kVA	6600V	30kVA	200V	ディーゼル				隔月点検 絶縁監視装置
2	城里町立図書館・郷土資料館	茨城県東茨城郡城里町大字阿波山173-2	175kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
3	城里町常北公民館	茨城県東茨城郡城里町大字下青山1-1	275kVA	6600V	20kVA	200V	ディーゼル				隔月点検 絶縁監視装置
4	城里町桂公民館	茨城県東茨城郡城里町大字阿波山167	150kVA	6600V	27kVA	200V	ディーゼル				隔月点検 絶縁監視装置
5	城里町立常北学校給食センター	茨城県東茨城郡城里町大字石塚667-1	250kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
6	城里町立常北中学校	茨城県東茨城郡城里町大字下青山10	500kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
7	城里町立桂中学校	茨城県東茨城郡城里町大字阿波山799	650kVA	6600V				20kVA	200V	太陽電池	隔月点検 絶縁監視装置
8	城里町立石塚小学校	茨城県東茨城郡城里町大字石塚2497	300kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
9	城里町立常北小学校	茨城県東茨城郡城里町大字上青山410	175kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
10	城里町立桂小学校	茨城県東茨城郡城里町大字孫根291	150kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
11	城里町立沢山小学校	茨城県東茨城郡城里町大字下阿野沢156	105kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
12	城里町立七会小学校	茨城県東茨城郡城里町大字塩子2682	150kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
13	旧小松小学校(廃校)	茨城県東茨城郡城里町大字上入野2890	105kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
14	(財務課管理) 旧七会西小学校(廃校)	茨城県東茨城郡城里町大字徳蔵891	100kVA	6600V							隔月点検 絶縁監視装置
15	城里町岩船地区公民館	茨城県東茨城郡城里町大字孫根355-1	48kVA	210V							月次3回 年次1回 事故応動有

# 入札書添付書類

の欄に年額を記入すること

No	事業場名	事業場住所	月次点検		年次点検	年額(税抜)	点検頻度、及び監視装置の種類
			1回	6回			
1	城里町コミュニティーセンター城里	茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-1					隔月点検 絶縁監視装置
2	城里町立図書館・郷土資料館	茨城県東茨城郡城里町大字阿波山173-2					隔月点検 絶縁監視装置
3	城里町常北公民館	茨城県東茨城郡城里町大字下青山1-1					隔月点検 絶縁監視装置
4	城里町桂公民館	茨城県東茨城郡城里町大字阿波山167					隔月点検 絶縁監視装置
5	城里町立常北学校給食センター	茨城県東茨城郡城里町大字石塚667-1					隔月点検 絶縁監視装置
6	城里町立常北中学校	茨城県東茨城郡城里町大字下青山10					隔月点検 絶縁監視装置
7	城里町立桂中学校	茨城県東茨城郡城里町大字阿波山799					隔月点検 絶縁監視装置
8	城里町立石塚小学校	茨城県東茨城郡城里町大字石塚2497					隔月点検 絶縁監視装置
9	城里町立常北小学校	茨城県東茨城郡城里町大字上青山410					隔月点検 絶縁監視装置
10	城里町立桂小学校	茨城県東茨城郡城里町大字孫根291					隔月点検 絶縁監視装置
11	城里町立沢山小学校	茨城県東茨城郡城里町大字下阿野沢156					隔月点検 絶縁監視装置
12	城里町立七会小学校	茨城県東茨城郡城里町大字塩子2682					隔月点検 絶縁監視装置
13	旧小松小学校	茨城県東茨城郡城里町大字上入野2890					隔月点検 絶縁監視装置
14	旧七会西小学校 <b>【財務課管理】</b>	茨城県東茨城郡城里町大字徳蔵891					隔月点検 絶縁監視装置
15	城里町岩船地区公民館	茨城県東茨城郡城里町大字孫根355-1					月次3回 年次1回 事故応動有
合計(入札額)							