

令和元年度 城里町環境センター公害防止に関する測定結果について

【排ガス測定結果】

(1号炉)

項目	単位	測定値	法規制値	測定日
ばいじん 12%換算値	g/m ³ N	0.010未満	0.15以下	令和元年7月18日
		0.008未満	0.15以下	令和元年11月21日
硫黄酸化物	m ³ N/h	0.09	23.6以下	令和元年7月18日
		0.04未満	22.4以下	令和元年11月21日
窒素酸化物 12%換算値	ppm	120	250以下	令和元年7月18日
		98	250以下	令和元年11月21日
塩化水素12%換算値	mg/m ³ N	20	700以下	令和元年7月18日
		8未満	700以下	令和元年11月21日
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0.65	10以下	令和元年11月21日

(2号炉)

項目	単位	測定値	法規制値	測定日
ばいじん 12%換算値	g/m ³ N	0.012未満	0.15以下	令和元年9月4日
		0.24	0.15以下	令和元年11月22日
硫黄酸化物	m ³ N/h	0.1	24.8以下	令和元年9月4日
		0.04	25.1以下	令和元年11月22日
窒素酸化物 12%換算値	ppm	92	250以下	令和元年9月4日
		110	250以下	令和元年11月22日
塩化水素12%換算値	mg/m ³ N	28	700以下	令和元年9月4日
		12	700以下	令和元年11月22日
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	5.6	10以下	令和元年11月22日

令和元年度 城里町衛生センター公害防止に関する測定結果について

【河川放流水水質測定結果】

項目	単位	測定値	排水基準	設計保証値	測定日
水素イオン濃度	PH	6.9	5.8~8.6	5.8~8.6	平成31年4月2日
		6.1	5.8~8.6	5.8~8.6	令和元年5月10日
		6.8	5.8~8.6	5.8~8.6	令和元年6月4日
		6.5	5.8~8.6	5.8~8.6	令和元年7月2日
		6.5	5.8~8.6	5.8~8.6	令和元年8月1日
		6.7	5.8~8.6	5.8~8.6	令和元年9月3日
		6.4	5.8~8.6	5.8~8.6	令和元年10月1日
		6.6	5.8~8.6	5.8~8.6	令和元年11月5日
		6.9	5.8~8.6	5.8~8.6	令和元年12月3日
		6.2	5.8~8.6	5.8~8.6	令和2年1月10日
		6.7	5.8~8.6	5.8~8.6	令和2年2月4日
		6.5	5.8~8.6	5.8~8.6	令和2年3月3日
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.5	30以下	5以下	平成31年4月2日
		0.5	30以下	5以下	令和元年5月10日
		0.5	30以下	5以下	令和元年6月4日
		0.5	30以下	5以下	令和元年7月2日
		0.5	30以下	5以下	令和元年8月1日
		0.5	30以下	5以下	令和元年9月3日
		0.5	30以下	5以下	令和元年10月1日
		0.5	30以下	5以下	令和元年11月5日
		0.5	30以下	5以下	令和元年12月3日
		8.7	30以下	5以下	令和2年1月10日
		1	30以下	5以下	令和2年2月4日
		1	30以下	5以下	令和2年3月3日
化学的酸素要求量	mg/L	1.4	—	20以下	平成31年4月2日
		1.1	—	20以下	令和元年5月10日
		1.7	—	20以下	令和元年6月4日
		0.8	—	20以下	令和元年7月2日
		1.1	—	20以下	令和元年8月1日
		1.0	—	20以下	令和元年9月3日
		2.0	—	20以下	令和元年10月1日
		3.0	—	20以下	令和元年11月5日
		0.7	—	20以下	令和元年12月3日
		8.0	—	20以下	令和2年1月10日
		1.2	—	20以下	令和2年2月4日
		1.0	—	20以下	令和2年3月3日
浮遊物質	mg/L	1	70以下	5以下	平成31年4月2日
		1	70以下	5以下	令和元年5月10日
		1	70以下	5以下	令和元年6月4日
		1	70以下	5以下	令和元年7月2日
		1	70以下	5以下	令和元年8月1日
		1	70以下	5以下	令和元年9月3日
		1	70以下	5以下	令和元年10月1日
		3	70以下	5以下	令和元年11月5日
		1	70以下	5以下	令和元年12月3日
		2	70以下	5以下	令和2年1月10日
		1	70以下	5以下	令和2年2月4日
		1	70以下	5以下	令和2年3月3日
大腸菌群数	個/cm ³	0	3,000以下	500以下	平成31年4月2日
		0	3,000以下	500以下	令和元年5月10日
		0	3,000以下	500以下	令和元年6月4日
		0	3,000以下	500以下	令和元年7月2日
		0	3,000以下	500以下	令和元年8月1日
		0	3,000以下	500以下	令和元年9月3日
		0	3,000以下	500以下	令和元年10月1日
		0	3,000以下	500以下	令和元年11月5日
		0	3,000以下	500以下	令和元年12月3日
		0	3,000以下	500以下	令和2年1月10日
		0	3,000以下	500以下	令和2年2月4日
		0	3,000以下	500以下	令和2年3月3日

【排ガス測定結果】

項目	単位	測定値	法規制値	測定日
ばいじん 12%換算値	g/m ³ N	0.018	0.15以下	令和元年6月27日
		0.078	0.15以下	令和元年11月19日
硫黄酸化物	m ³ N/h	<0.092		令和元年6月27日
		<0.048		令和元年11月19日
窒素酸化物 12%換算値	ppm	101	250以下	令和元年6月27日
		84	250以下	令和元年11月19日
塩化水素12%換算値	mg/m ³ N	<180	700以下	令和元年6月27日
		<160	700以下	令和元年11月19日
ダイオキシン類	ng-TEQ/g	0.000026	10以下	令和元年6月27日