

町 長		副 町 長		教 育 長		局 長		局 長 補 佐		係 長		審 査		設 計 者	
--------	--	-------------	--	-------------	--	--------	--	------------------	--	--------	--	--------	--	-------------	--

年度	令和6年度	工事名	令和6年度 城里町立小中学校空調保守点検業務	工種	
----	-------	-----	------------------------	----	--

城 里 町 立 小 中 学 校 7 校

設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・石塚小学校空調保守点検業務 ・常北小学校空調保守点検業務 ・桂小学校空調保守点検業務 ・沢山小学校空調保守点検業務 ・七会小学校空調保守点検業務 ・常北中学校空調保守点検業務 ・桂中学校空調保守点検業務 	実施方法	委託	
		一式 一式	施工期間	自 契約日の翌日 至 令和7年1月31日
		一式 一式	延期・中止	
		一式 一式	起工年月日	令和 年 月 日
		一式	完了年月日	令和 年 月 日
			履行期限	自 契約日の翌日 至 令和 年 月 日
			請負人	

	工事設計書		城里町
--	-------	--	-----

変 更 理 由	
------------------	--

費 目	起 工	第一回変更	第二回変更	増 △ 減
起 工 額				
工事に付する額又は工事額				
工 事 価 格				
測量試験費又は工事雑費				
用地及び補償費				
消費税相当額				
工 事 決 定 額				

変更工事価格算定基準 変更工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率($\frac{\text{起工時の工事決定額}}{\text{起工時の工事に付する額}}$)

変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格
----------	---	------	---	--------

総括表

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
令和6年度 城里町立小中学校空調保守点検業務						
直接業務費		1	式			
諸経費		1	式			
業務価格		1	式			
改め						
消費税相当額						10%
合計						

直接業務費総括表

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
直接業務費						
石塚小学校		1.0	式			第1号内訳明細書
常北小学校		1.0	式			第2号内訳明細書
桂小学校		1.0	式			第3号内訳明細書
沢山小学校		1.0	式			第4号内訳明細書
七会小学校		1.0	式			第5号内訳明細書
常北中学校		1.0	式			第6号内訳明細書
桂中学校		1.0	式			第7号内訳明細書
直接業務費計						

第1号内訳明細書

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
石塚小学校空調保守点検業務（年/1回）						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室内機	41	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室外機	33	台			
室内ユニット・ファン廻り・化粧パネル点検清掃		1	式			
副資材・消耗費		1	式			
石塚小学校計						

第2号内訳明細書

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
常北小学校空調保守点検業務（年/1回）						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室内機	23	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室外機	18	台			
室内ユニット・ファン廻り・化粧パネル点検清掃		1	式			
副資材・消耗費		1	式			
常北小学校計						

第3号内訳明細書

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
桂小学校空調保守点検業務（年/1回）						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室内機	21	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室外機	20	台			
室内ユニット・ファン廻り・化粧パネル点検清掃		1	式			
副資材・消耗費		1	式			
桂小学校計						

第4号内訳明細書

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
沢山小学校空調保守点検業務（年/1回）						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室内機	23	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室外機	20	台			
室内ユニット・ファン廻り・化粧パネル点検清掃		1	式			
副資材・消耗費		1	式			
沢山小学校計						

第5号内訳明細書

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
七会小学校空調保守点検業務（年/1回）						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室内機	27	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室外機	20	台			
室内ユニット・ファン廻り・化粧パネル点検清掃		1	式			
副資材・消耗費		1	式			
七会小学校計						

第6号内訳明細書

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
常北中学校空調保守点検業務（年/1回）						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室内機	74	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室外機	38	台			
室内ユニット・ファン廻り・化粧パネル点検清掃		1	式			
副資材・消耗費		1	式			
常北中学校計						

第7号内訳明細書

名称	種別／形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
桂中学校空調保守点検業務（年/1回）						
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室内機	54	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検	室外機	39	台			
室内ユニット・ファン廻り・化粧パネル点検清掃		1	式			
副資材・消耗費		1	式			
桂中学校計						

令和6年度 城里町立小中学校空調保守点検業務仕様書

- 業務名 令和6年度 城里町立小中学校空調保守点検業務
- 履行場所 石塚小学校・常北小学校・桂小学校・沢山小学校・七会小学校・常北中学校・桂中学校
- 履行期間 契約日の翌日から令和7年1月31日まで
- 業務内容 空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検(室内機)(1回/年)
空冷ヒートポンプパッケージエアコン保守点検(室外機)(1回/年)
室内ユニット・ファン廻り・化粧パネル点検清掃(1回/年)
副資材・消耗品交換
- 点検項目(室内機)
- ・電気系統・冷媒系統・送風機・熱交換機・エアフィルター
 - ・加湿器・排水系統・保安装置・運転調整
- ※数量は別紙「数量表」のとおり
- 点検項目(室外機)
- ・電気系統・冷媒系統・潤滑油系統・送風機・熱交換器
 - ・エアフィルター・加湿器・排水系統・保安装置・運転調整・除霜装置
- ※数量は別紙「数量表」のとおり
- その他 竣工時に点検結果報告書を写真とともに提出すること。
副資材、消耗品とともに、保守に必要なものは、受注者の負担とする。
教室名が変更となった際は変更後の教室名に読み替えることとする。

数量表

石塚小学校

部屋名	室内機	室外機	備考
保健室	1台	1台	1F
相談室	1台	1台	
職員室	3台	1台	
大会議室	1台	1台	
応接室	1台	1台	
校長室	1台	1台	
1-1	1台	1台	
1-2	1台	1台	
配膳室	1台	1台	
2-1	1台	1台	2F
2-2	1台	1台	
3-1	1台	1台	
3-2	1台	1台	
ひばり	1台	1台	
さくら3	1台	1台	
少人数指導室	1台	1台	
多目的室	1台	1台	
外国語活動室	1台	1台	
4-1	1台	1台	3F
4-2	1台	1台	
5-1	1台	1台	
5-2	1台	1台	
6-1	1台	1台	
6-2	1台	1台	
さくら1	1台	1台	
さくら2	1台	1台	
少人数指導教	1台	1台	
家庭科室	2台	1台	特別棟
図工室	2台	1台	
理科室	2台	1台	
音楽室	2台	1台	
図書室	2台	1台	
コンピュータ室	2台	1台	
合計	41台	33台	

数量表

常北小学校

部屋名	室内機	室外機	備考	
職員室	1台	1台	1F	
校長室	1台	1台		
保健室	1台	1台		
図工室	2台	1台		
1-1	1台	1台		
2-1	1台	1台		
さきがけ	1台	1台		
相談室	1台	1台		
家庭科室	2台	1台		
配膳室	1台	1台		
3-1	1台	1台		2F
4-1	1台	1台		
5-1	1台	1台		
6-1	1台	1台		
理科室	2台	1台		
図書室	2台	1台		
パソコン室	1台	1台		
音楽室	2台	1台		
合計	23台	18台		

数量表

桂小学校

部屋名	室内機	室外機	備考
職員室	1台	1台	1F
校長室	1台	1台	
保健室	1台	1台	
1年教室	1台	1台	
2年教室	1台	1台	
3年教室	1台	1台	
家庭科室	1台	1台	
理科室	1台	1台	
相談室	1台	1台	
配膳室	1台	1台	
4年教室	1台	1台	
5年教室	1台	1台	
6年教室	1台	1台	
音楽室	1台	1台	
ABCルーム	1台	1台	
コンピュータ室	3台	2台	
あおぞら学級	1台	1台	
図工室	1台	1台	
図書室	1台	1台	
合計	21台	20台	

数量表

沢山小学校

部屋名	室内機	室外機	備考	
職員室	2台	1台	1F	
校長室	1台	1台		
保健室	1台	1台		
1年教室	1台	1台		
2年教室	1台	1台		
かがやき	1台	1台		
かがやき2	1台	1台		
図工室	1台	1台		
音楽室	2台	1台		
相談室	1台	1台		
配膳室	1台	1台		
3年教室	1台	1台		2F
4年教室	1台	1台		
5年教室	1台	1台		
6年教室	1台	1台		
家庭科室	1台	1台		
理科室	2台	1台		
図書室	1台	1台		
コンピュータ室	2台	2台		
合計	23台	20台		

数量表

七会小学校

部屋名	室内機	室外機	備考
職員室	2台	1台	1F
校長室	1台	1台	
保健室	1台	1台	
放送室	1台	1台	
1年教室	1台	1台	
2年教室	1台	1台	
家庭科室	3台	2台	
配膳室	1台	1台	
3年教室	1台	1台	2F
4年教室	1台	1台	
5年教室	1台	1台	
6年教室	1台	1台	
多目的ホール	4台	2台	
理科室	2台	1台	
図書室	2台	1台	3F
学童教室	1台	1台	
つばさ学級	1台	1台	
音楽室	2台	1台	
合計	27台	20台	

数量表

常北中学校①

部屋名	室内機	室外機	備考
職員室	4台	ビルマルチ	1F
印刷室	1台		
校長室	2台		
小会議室	1台		
保健室	3台		
3-1	1台		
3-2	1台	1台	
3-3	1台	1台	
イングリッシュ ルーム3	1台	1台	
生徒ホール	2台	1台	
金工室	2台	1台	
木工室	2台	1台	
調理室	3台	2台	
被服室	1台	1台	
ミーティング室	2台	1台	体育館
指導員室	1台	1台	
小計	28台	12台	

常北中学校②

部屋名	室内機	室外機	備考	
2-1	1台	1台	2F	
2-2	1台	1台		
2-3	1台	1台		
イングリッシュ ルーム2	1台	1台		
図書室	3台	ビルマルチ		
パソコン室	6台			
放送室	1台			
スタジオ	1台			
会議室	2台			
PTA室	2台			
スタジオ	1台	1台		
みつぐり	1台	1台		
相談室1	1台	1台		
相談室2	1台	1台		
相談室3	1台	1台		
小計	24台	9台		

常北中学校③

部屋名	室内機	室外機	備考
1-1	1台	1台	3F
1-2	1台	1台	
1-3	1台	1台	
イングリッシュ ルーム1	1台	1台	
美術室	2台	1台	
ホロルーム	4台	ビルマルチ	
音楽室	6台		
理科室1	2台	1台	
理科室2	2台	1台	
生徒会室	1台	1台	
配膳室	1台	1台	
小計	22台	9台	

部屋名	室内機	室外機	備考
校舎屋上		8台	

	室内機	室外機
合計	74台	38台


数量表

桂中学校

部屋名	室内機	室外機	備考	
職員室	2台	1台	1F	
校長室	1台	1台		
保健室	1台	1台		
会議室	2台	1台		
コンピュータ室	2台	1台		
調理室	2台	2台		
家庭科室	2台	2台		
3組	2台	1台		
4組	1台	1台		
1年学習室	2台	1台		
1-1	2台	1台		
図書室	2台	2台		
配膳室	1台	1台		
教育相談室 1	1台	1台		2F
教育相談室 2	1台	1台		
研修室	2台	1台		
生徒会室	1台	1台		
放送室	1台	1台		
スタジオ	1台	1台		
音楽室	2台	1台		
理科室 1	2台	2台		
理科室 2	2台	2台		
社会科室	2台	1台		
2年学習室	2台	1台		
2-1	2台	1台		
イングリッシュルーム	2台	1台	3F	
3年学習室	2台	1台		
3-1	2台	1台		
美術室	2台	2台		
視聴覚室	3台	2台		
木工室	2台	2台		
合計	54台	39台	武道館・技術室	

令和6年度 城里町立小中学校空調保守点検業務


室外機配置図

 : 室外機位置

城里町教育委員会

石塚小学校



教室配置図



城里町立常北小学校 教室配置図




校庭

2階



保健室室外機 2F

1階



通路

出入口

出入口

出入口

玄関

倉庫
トイレ

体育館

ステージ

家庭科室

相談室

さきがけ

2-1

1-1

玄関

放送室

校長室

職員室

印刷室

保健室

更衣室

図工室


書庫

階段


配膳室

城里町立桂小学校 令和5年度教室配置図

1階




2階



こころみ 沢山小学校


令和5年度 教室配置・管理分担・消防設備・器具配置図 ()内は避難確認職員




七会小学校

<教室配置図>




【3階】



【2階】




【1階】




城里町立常北中学校教室配置図

※屋上に室外機8台

3階



2階




体育館2階




美術室室外機

1階



体育館1階




連絡

通路


令和5年度 【 城里町立桂中学校 教室等配置 】

【校舎全景】




【3F】

非常階段1~3F



【2F】



【1F】

