

令和 7 年 7 月 1 5 日

質 問 回 答 書

城里町役場 財務課 管財係

業務番号及び業務名

令和 7 年度 城里町常北公民館体育室空調設備等改修工事

番号	質問	回答
1	GHP操作盤の自立運転スイッチ収納スペースにおきまして、収納スペースの寸法の記載がありません。縦横寸法をご教示いただけますでしょうか。 図面番号：非常電源設置系統図E-06	125×125×72(奥行)
2		
3		
4		