

業 務 番 号		城 里 町																						
令和8年度		町 長		副 町 長		課 長		課 員		所 長		所 員		設 計 者										
令和8年度 衛生センター 工業計器点検業務					起 工 設計書 第1回変更			東茨城郡城里町大字小勝2571 城里町衛生センター																
設 計 概 要	設計内訳							施工方法	請 負・直一営															
	工業計器点検業務 対象機器 ・液位伝送器 8台 ・電磁流量計 17台 ・圧力センサー 7台 ・水質計器等 12台 計 44台 内容：点検、特性試験、ループ確認、校正等							施工期間	契約日の翌日から 日間 令和 9 年 3 月 5 日まで															
								延期・中止	令和 年 月 日から 日間 令和 年 月 日まで															
								起工年月日	令和 8 年 10 月 1 日															
								完了年月日	令和 年 月 日															
								請負人																
								変 更 理 由																
費 目		起 工			第 1 回 変 更			第 2 回 変 更			増 △ 減													
起 工 額 設計																								
請 負 に 付 す る 額 請負 又 は 請 負 額 設計																								
業 務 価 格 請負 設計																								
消 費 税 及 び 地 方 請負 消 費 税 相 当 額 設計																								
請 負 決 定 額 請負 設計																								
変更業務価格算定基準・変更業務価格 = 変更積算業務価格 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に対する額}}$) <table><tr><td>変更積算業務価格</td><td>×</td><td>請負比率</td><td>=</td><td>変更請負価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															変更積算業務価格	×	請負比率	=	変更請負価格					
変更積算業務価格	×	請負比率	=	変更請負価格																				

業 務 費 内 訳 書

品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【直接業務費】						
交換部品		1.0	式			内訳明細
労務費			人工			
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
据付管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
業務価格						
消費税相当額（10%）						
業務費計						

【内訳明細】

品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交換部品						
①残留塩素計部品						
1) センサーⅠ	CS-12HR	1.0	本			
2) センサーⅡ	CS-12CTPT	1.0	本			
3) センサー用内部液	EL-12W	1.0	個			
4) センサー用Oリング		1.0	個			
5) フローセル用Oリング		1.0	個			
②PH計部品						
1) PH電極	5600-5F	2.0	本			
2) KCL粉末試薬		6.0	個			
③DO計部品						
1) DO電極内部液		1.0	本			
2) DO電極隔膜J	7536L用ASSY 10枚入	1.0	個			
3) DO電極	7536L型	1.0	本			
4) Oリング	P-118(115A041)	1.0	個			
小計						

令和 8 年度 衛生センター工業計器点検業務仕様書

1. 業務名

令和 8 年度 衛生センター工業計器点検業務

2. 履行場所

茨城県東茨城郡城里町大字小勝 2571 城里町衛生センター

3. 履行期間

契約日の翌日から令和 9 年 3 月 5 日まで

4. 業務目的

計器の経年による能力低下に対し予防的定期点検を実施し、所定の性能を維持すると共に、維持管理に係る費用の低減と時間の短縮を目的とする。

5. 業務内容

工業計器の点検及び特性試験、ループ確認、各校正等を行う。(必要な部品交換を含む)

6. 対象計器及び交換部品

計 器 名	数 量
液位伝送器	8 台
電磁流量計	17 台
圧力センサー	7 台
P H 計	7 台
温度変換器	1 台
硝化槽 DO 計	1 台
残留塩素計	1 台
ORP 計	1 台
硝化槽曝気風量調節計	1 台

品 名	数 量
センサー I CS-12HR	1 個
センサー II CS-12CTPET	1 個
センサー I 用 内部液 EL-12W	1 個
センサー I 用 O リング	1 個
フローセル O リング	1 個
PH 電極 5600-5F	2 本
KCL 粉末試薬	6 個
DO 電極内部液	1 個
DO 電極隔膜 J ASSY	1 個
DO 電極 7536L 型	1 本
O リング (P-118 115A041)	1 個

7. その他事項

- 1) 請負者は、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、労働災害防止に万全の対策を講じること。また、労働災害が発生した場合、速やかに監督員に報告すること。
- 2) 本業務により施設に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告すると共に、速やかに現状復帰を原則とし、その費用は請負者負担とする。
- 3) 本仕様書は、基本的な内容について定めるものであり、本仕様書に明示されていない事項があっても、本業務の性格上必要と思われる事項については、請負者の責任と負担で完備しなければならない。
- 4) その他、疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、指示に従うこと。